

クーリングタワー・冷却塔用 防藻防腐剤 タワーキラー

業務用

《特 長》

- ◆ ①腐食・②スライム・③スケール・④レジオネラ属菌の4障害を抑制するので冷却水の管理が簡単
- ◆ 配管を清潔に保ち、熱効率低下を防ぐ
- ◆ 使用方法が簡単で、効果が長時間持続するので経済的

《使用方法》

現状の冷却装置にレジオネラ属菌の発生が認められたり、スケール、藻が付着している場合は、弊社の軟質スケール除去剤「スーパーSS」で洗浄して下さい。

＜注入方法と使用量＞

クーリングタワーや冷却塔の保有水に直接原液を投入して下さい。

タワーキラー基準使用量



冷凍トン (RT)	循環水量	保有水量(ℓ)	基準使用量/月
	ℓ/min		(1日8時間稼働として)
30	390	750 ~ 1,000	0.2 kg ~ 0.4 kg
100	1,300	2,300 ~ 3,000	0.6 kg ~ 1.2 kg
150	1,950	3,400 ~ 4,300	0.8 kg ~ 1.7 kg
200	2,600	5,000 ~ 6,600	1.3 kg ~ 2.5 kg
300	3,900	7,500 ~ 10,000	2.0 kg ~ 4.0 kg

＜有効期間＞

運転時間：8時間稼働/日：1ヶ月間

24時間運転/日：2週間程度

- ※・水温、水流の速さ等により相違があります。
- ・定期的に薬剤を注入して下さい。

《注意事項》

- *取扱時には**保護メガネ**、**保護手袋**、**保護マスク**、**長靴**等を着用し、直接薬液に触れないで下さい。
- *薬剤が皮膚に付着したり目や口に入った場合は直ちに清水で十分に洗い流して下さい。
異常が見られる時はすぐに専門医の診断を受けて下さい。
- *使用後は必ずフタを閉め、お子様の手の届かない冷暗所に保管して下さい。
- *過酸化化物、還元剤、アルカリ物質、アミン、アンモニアと混合しないで下さい。

＜荷 姿＞ 10 kg/箱 (キュービテナー) ・ 1 kg×6本/箱 (ポリ瓶)



ケミスター産業株式会社

〒338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1 TEL 048-858-5002 FAX 048-858-1220